

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № С8-08-302С-540(194) от 30.06.2008г.**

г.Королев

« 3 » сентября 2008г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания, именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Северных электрических сетей - филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» **Шитина Владимира Алексеевича**, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 02.07.2008г. № 2-16252, с одной стороны, и **СНТ «Ярыгино»**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **Председателя правления Касимовой И. А.**, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. По взаимному согласию стороны договорились внести в договор № С8-08-302С-540(194) от 30.06.2008г. (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.1 Договора считать действующим в следующей редакции:

«3.1. Плата за технологическое присоединение рассчитана в соответствии с Распоряжением Энергетического комитета Московской области от 29 мая 2006г. № 14/05-06 и составляет: **132 000 рублей 00 копеек** (Сто тридцать две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% **20 135 рублей 59 копеек** (Двадцать тысяч сто тридцать пять рублей 59 копеек).

1.2. Пункт 1.3 Договора считать действующим в следующей редакции:

«Присоединение энергопринимающих устройств Заказчика, необходимо для электроснабжения следующего объекта: **240 индивидуальных жилых домов в СНТ «Ярыгино»** расположенного по адресу: **Московская область, Сергиево-Посадский р-н, д.Ярыгино.**

Заказчику принадлежит право собственности на землю.

Основанием возникновения данного права является: Постановление главы г.Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области от 22.09.1997г. №486.

2. Заказчик обязуется осуществить плату за технологическое присоединение не позднее **10 календарных дней** с момента заключения настоящего дополнительного соглашения.

3. Все остальные условия договора № С8-08-302С-540(194) от 30.06.2008г., неизменные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение и все приложения к нему являются неотъемлемой частью договора № С8-08-302С-540(194) от 30.06.2008г. и вступают в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5. Настоящее соглашение составлено в 2 (Двух) идентичных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

6.1. Исполнитель:

Наименование	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Юридический адрес	142100, Московская область, г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.27.
Почтовый адрес	141070, Московская область, г.Королев, ул.Гагарина, д.4
ИНН	5036065113
КПП	997450001
Банк	МФ ОАО КБ «Агроимпульс»
Расчетный счет	40702810300010000082
Корр. Счет	30101810300000000444
БИК	044552444
ОКПО	75273098
ОГРН	1057746555811
Телефон/факс	(495)513-02-38, 516-81-17

6.2. Заказчик:

Наименование	СНТ «Ярыгино»
Юридический адрес	141355, М.О., Сергиево-Посадский р-н, д.Ярыгино.
Почтовый адрес	141355, М.О., Сергиево-Посадский р-н, д.Ярыгино.
ИНН	5042053966
КПП	504201001
Банк	КБ «Юниаструм банк» (ООО)
Расчетный счет	40703810200100011634
Корр. Счет	30101810600000000184
БИК	044585184
ОГРН	1075000007906
Телефон/факс	8-916-604-11-95

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:


/В.А.Шитин /
МП.

От ЗАКАЗЧИКА:


/И.А.Касимова

Расчет нагрузки потребителей электроэнергии СНТ "Ярыгино"
в районе д. Ярыгино, Сергиево-Посадского района, Васильевского с.п.,
Московской области.

Потребители электроэнергии:

Всего 240 участков.

140 дачных домов (по решению общего собрания СНТ "Ярыгино") будут иметь удельную электрическую мощность на вводе -10 кВт, установленную 12,5 кВт

100 дачных домов с установленной мощностью на дом 5 кВт и удельной расчетной электрической нагрузкой на вводе 4 кВт; $\cos\phi=0,96$ таблица 6.2 СПЗ1-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

- наружное освещение территории СНТ (светильниками с лампами типа ДНаТ-100 - установить в среднем через 30 м проезжей части улиц) -установленной и расчетной мощностью 14 кВт; $\cos\phi=0,8$

-дом охраны с установленной и расчетной мощностью 10 кВт; $\cos\phi=0,96$

-артскважины с установленной и расчетной мощностью 45 кВт; $\cos\phi=0,8$

Установленная мощность в кВт

$P_u = 12,5 \times 140 + 5 \times 100 + 14 + 10 + 45 = 2319$ кВт при $\cos\phi=0,955$ $S_y = 2300 / 0,955 = 2428$ кВА

Единовременная мощность в кВт:

-для 140 дачных домов повышенной комфортности , коэффициент одновременности равен 0,15 - таблица 6.3 СПЗ1-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

-для 100 дачных домов удельная расчетная мощность на вводе 0,61 кВт по таб 6.1 СПЗ1-110-2003

$P_p(\text{ед}) = 10 \times 140 \times 0,15 + 100 \times 0,61 + 14 \times 1 + 10 \times 0,9 + 45 \times 1 = 340$ кВт

для электрических нагрузок наружного освещения территории садового товарищества, артскважины коэффициент одновременности принят равным 1.

Единовременная полная (расчетная) мощность в кВА;

$S_p(\text{ед}) = 10 \times 140 \times 0,15 / 0,96 + 61 / 0,96 + 14 / 0,8 + 10 \times 0,9 / 0,96 + 45 / 0,8 = 365$ кВА $\cos\phi=0,932$

В связи с тем , что территория садового товарищества "Ярыгино" имеет протяженность 2 км для электроснабжения СНТ необходимо не менее двух трансформаторных подстанций (протяженность ЛЭП-0,38 кВ в районе 500 м).

Согласно приведенных выше расчетов для электроснабжения СНТ "Ярыгино" д. Ярыгино, Сергиево-Посадского района необходима трансформаторная мощность в размере **410 кВА** (160+250 кВА)

Директор ООО "Посад-Энерго"

Исполнитель



/Иоаннисян И.С./

/Стребкова В.Д./